



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2951790

产品名称: 隔离开关

型 号: HK18-32/□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: HK18-32/□ 样品数量: 11 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.08.17 完成日期: 2018.10.22	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HK18-32/□; Ue: AC220/230/400/415V; Uimp: 6kV; Ui: 800V; Ie: 16A/32A; Ith: 32A; Icw: 0.96kA/1s; Icm(峰值): 1.36kA; AC-22A; 极数: 2P、3P、4P	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2018.10.22	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC184765
首页	√	1	C-14201-DC184765
报告组成	√	1	C-14201-DC184765
安全型式试验报告	√	40	C-14201-DC184765
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0302-2951790

样品名称: 隔离开关

型号规格: HK18-32/□

样品数量: 11 台

样品生产序号: /

收样日期: 2018.08.17

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HK18-32/□; Ue: AC220/230/400/415V; Uimp: 6kV; Ui: 800V; Ie: 16A/32A; Ith: 32A; Icw: 0.96kA/1s; Icm(峰值): 1.36kA; AC-22A; 极数: 2P、3P、4P

主检: 章羿 签名: 章羿 日期: 2018.10.22

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2018.10.22

签发: 徐亮 签名: 徐亮 日期: 2018.10.22

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2018 年 10 月 22 日

检验检测专用章

备注

试品编号:

#1~#6: HK8-32/4

#7~#9: HK8-32/2

#10~#11: HK8-32/3