



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1066791
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: TGB3-63DC、TGB3-63HDC、TGB3-63HZ

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：TGB3-63DC、 TGB3-63HDC、TGB3-63HZ 商 标：/ 样品数量：42+6 样品来源：企业送样 收样日期：2023-05-11、 2023-07-12 完成日期：2023-07-20	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGB3-63DC、TGB3-63HDC、TGB3-63HZ; Ui: 1000V; Uimp: 6kV; Ue: DC250V(1P 外形)、DC500V(2P 外形)、DC750V(3P 外形)、DC1000V(4P 外形); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型：热磁式; TGB3-63DC: Icu=Ics: 6kA; TGB3-63HDC、TGB3-63HZ: Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; 选择性类别：A; 接线方式：1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; 适用于隔离用; 配用的辅助触头 OF3、报警触头 SD3 (CQC23107394274): 1NO1NC; Ui: 690V; Ith: 6A; AC-12: AC240V/6A、AC415V/3A; DC-12: DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A; 分励脱扣器(MX3)Us: AC110V~415V、DC24V、DC48V、DC220V; 符合附录 N 的电子附件：欠电压脱扣器(MN3)Us: AC220V/230V/240V、AC380/400/415V; 50/60Hz	
主检：高云燕 签名：高云燕 日期：2023-07-22	
审核：蔡益州 签名：蔡益州 日期：2023-07-22	
签发：马 琳 签名：马琳 日期：2023-07-24	
备注： 示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图 样品编号： TGB3-63DC 4P 外形 63A: I-1~I-3、I-13、II-1、P-1、K-1、N-1; TGB3-63DC 4P 外形 1A: II-2; TGB3-63DC 3P 外形 63A: I-6、III-3; TGB3-63DC 2P 外形 63A: I-5、III-2; TGB3-63DC 1P 外形 63A: I-4、III-1; TGB3-63HZ 4P 外形 63A: I-7~I-9、II-3、II-5、III-4、III-6、P-2、K-2~K-3; TGB3-63HZ 4P 外形 1A: II-4、III-5; TGB3-63HZ 3P 外形 63A: I-12、III-9、III-12; TGB3-63HZ 2P 外形 63A: I-11、III-8、III-11; TGB3-63HZ 1P 外形 63A: I-10、III-7、III-10; Y-1~Y-6 为材料块; I-1 带辅助+报警附件; I-2~I-3、I-5、I-13、K-1 带分励脱扣器; I-6、N-1 带欠压脱扣器;	