



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5510

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2023CCC0206-4246117

产品名称: 暗装式配电箱(箱体)

型号规格: PZ30K-10、PZ30K-12、PZ30K-14、
PZ30K-16、PZ30K-18、PZ30K-20、PZ30K-24、
PZ30K-32、PZ30K-40 IP30

检测机构: 嘉兴威凯检测技术有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2023CCC0206-4246117

样品名称: 暗装式配电箱(箱体)

型号规格: PZ30K-10 IP30

商 标: /

样品数量: 9 只

样品生产序号: 无

收样日期: 2023.08.25

样品来源: 送样

抽样通知书编号: 无

委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准:

GB/T17466.1-2008《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分: 通用要求》

GB/T 17466.24-2017《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分: 住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》

试验结论:

合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

- 1、 本报告覆盖样品暗装式配电箱(箱体) PZ30K-12、PZ30K-14、PZ30K-16、PZ30K-18、PZ30K-20、PZ30K-24、PZ30K-32、PZ30K-40IP30。
- 2、 覆盖样品各送样 3 只。

主检: 仲叶斌 签名: 仲叶斌 日期: 2023.09.18

审核: 徐倩 签名: 徐倩 日期: 2023.09.18

签发: 金伟斌 签名: 金伟斌 日期: 2023.09.18

嘉兴威凯检测技术有限公司
(盖章)
2023 年 09 月 18 日

备注

—