

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302158596

发证日期: 2023年09月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称	浙江天正智能电器有限公司
及注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
制造商名称	浙江天正智能电器有限公司
及注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	负荷隔离开关 TeGL5□-250, TeGL5□-200 ; 型号解释详见附件; U_i : 800V ; U_e : AC415V、AC690V ; U_{imp} : 8kV ; I_{th} : 250A ; I_e : 200A(U_e : 690V) , 250A(U_e : 415V) ; I_{cw} : 9kA/1s ; I_{cm} (峰值) :15.3kA ;使用类别 :AC-21B ;极数 :3P ,4P 配用的辅助触头 :型号 :KW2-0Z ; 1NO1NC , 2NO2NC ; I_{th} : 3A ; AC-15 : 220V/0.8A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 10 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2019010302158596

纸 号：

型号的解释：

Te GL 5 □ - □ / □ □ □ □ □ □ □ □

“T”表示透明外壳，正面中央操作产品适用，
无表示普通外壳

“F”表示接线端子带防护罩，正面中央操作产品适用，
无表示不带防护罩

辅助代号：无表示无辅助，且带“T”产品无辅助

“11”表示一常开一常闭辅助

“22”表示两常开两常闭辅助

“K”表示带观察窗，无表示不带观察窗

“J”表示柜外操作，无表示柜内操作

极数：3、4

额定工作电流(A)：250、200

附加代号：无表示正面中央操作，“C”表示正面侧方操作

设计序号

负荷隔离开关

企业特征代号

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心