



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1054042
(任务编号)



产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、
TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、
TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、
TGBDLG-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBGLG-32、
TGBGLG-32H、TGBGLA-32

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

检验检测专用章



产品名称： 剩余电流动作断路器 型 号： TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBGLA-32 数 量： 7 收样日期： 2023-03-21 完成日期： 2023-04-20 样品来源： 企业送样		委托人： 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)： 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业： 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号	
试验结论： 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32；Ue：AC220V/AC230V/AC240V（1P+N、2P），AC380V/AC400V/AC415V（3P、3P+N、4P）；In：6A、10A、16A、20A、25A、32A；TGB1NLE-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBGLE-32、TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBGLG-32、TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32：Ics=Icn：6000A；TGBDLE-32H、TGBGLE-32H、TGBDLG-32H、TGBGLG-32H：Icn=10000A；Ics=7500A；C、D 型特性；IΔm=2000A；IΔn：集成：15mA、30mA（（TGB1NLE-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32：3P、3P+N、4P）、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32、TGB1NLA-32、TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLG-32、TGBHLA-32）、50mA、75mA、100mA、300mA；分立：30mA（TGB1NLE-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32：1P+N、2P）；TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLE-32、TGBHLG-32：AC 型；TGB1NLA-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32：A 型；电子式；极数：TGB1NLE-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32：1P+N（一个保护极，N 极不可断开，不隔离）、2P、3P、3P+N（三个保护极，N 极不可断开，不隔离）、4P；TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLE-32：1P+N（一个保护极，N 极不可断开，不隔离）、2P			
主检：冯丽萍 签名：  日期：2023-04-21			
审核：傅 炳 签名：  日期：2023-04-22			
签发：马 琳 签名：  日期：2023-04-23			
备注：操作性能寿命-S 图；接通分断-T 图；预期波-Y 图；EMC-E 图；变更项见附件表 1			

附件表 1

变更信息	变更前	变更后
[4] 在证书上增加同种产品其它型号	TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、 TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H	TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、 TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、 TGBGLA-32
原证书编号	CQC2016010307900443	
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160734 C-06801-1C170648 C-06801-1C180075
	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801- 1C212751
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		