

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302159428

发证日期: 2023 年 09 月 19 日

有效期至: 2031 年 05 月 12 日

委托人名称	浙江天正智能电器有限公司
及注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
制造商名称	浙江天正智能电器有限公司
及注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	负荷隔离开关 TeGL5□-160, TeGL5□-125 ; Ui : 800V ; Ue : AC415V、AC690V ; Uimp : 8kV ; Ith : 160A ; Ie : 125A(Ue : 690V) , 160A(Ue : 415V) ; Icw : 6kA/1s ; Icm (峰值) : 9.2kA ; 使用类别 : AC-21B ; 极数 : 3P , 4P ; 配用的辅助触头 : 型号 : KW2-0Z ; 1NO1NC , 2NO2NC ; Ith : 3A ; AC-15 : 220V/0.8A ; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 10 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010302159428

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

Te GL 5 □ - □ / □ □ □ □ □ □

- “T”表示透明外壳, 正面中央操作产品适用, 无表示普通外壳
- “F”表示接线端子带防护罩, 正面中央操作产品适用, 无表示不带防护罩
- 辅助代号: 无表示无辅助, 且带“T”产品无辅助
 - “11”表示一常开一常闭辅助
 - “22”表示两常开两常闭辅助
- “K”表示带观察窗, 无表示不带观察窗
- “J”表示柜外操作, 无表示柜内操作
- 极数: 3、4
- 额定工作电流(A): 160、125
- 附加代号: 无表示正面中央操作, “C”表示正面侧方操作
- 设计序号
- 负荷隔离开关
- 企业特征代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心