



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1104717

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1N-1600、TGM1NRT-1600、
TGM1NRT/A-1600、TGM1NRT/P-1600

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告	
申请编号：V2023CQC107502-1104717 样品名称：塑料外壳式断路器 型号规格：TGM1N-1600、TGM1NRT-1600、 TGM1NRT/A-1600、TGM1NRT/P-1600 商标：/ 样品数量：4 台 样品生产序号：/ 收样日期：2023-10-30 样品来源：工厂送样	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者（制造商）：浙江天正电气股份有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：上图电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号
试验依据标准：GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGM1N-1600、TGM1NRT-1600、TGM1NRT/A-1600、TGM1NRT/P-1600； Ue：AC400V/415V，AC690V； Ui：1000V； Uimp：8kV； In：TGM1N-1600、TGM1NRT/P-1600：1000A、1250A、1500A、1600A； TGM1NRT-1600、TGM1NRT/A-1600：1000A（0.8-1.0In 可调）、1250A（0.8-1.0In 可调）、1500A（0.8-1.0In 可调）、1600A（0.8-1.0In 可调）； Ics：AC400V/415V：M 型：50kA，H 型：85kA；AC690V：M/H 型：20kA； Icu：AC400V/415V：M 型：50kA，H 型：100kA；AC690V：M/H 型：20kA； 过电流脱扣器类型：热磁式； 选择性类别：A 类； 极数：3P、4P（三个保护极，N 极可开闭）； 额定频率：50/60Hz； 适用于隔离用。 （本单元仅引用额定电流：TGM1N-1600、TGM1NRT/P-1600：1000A、1250A、1500A、1600A；TGM1NRT-1600、TGM1NRT/A-1600：1000A（0.8-1.0In 可调）、1250A（0.8-1.0In 可调）、1500A（0.8-1.0In 可调）、1600A（0.8-1.0In 可调）。）	
主检：束 卉 签名：束卉 日期：2023-11-02	  (检测机构名称、盖章) 2023 年 11 月 02 日
审核：季英瑞 签名：季英瑞 日期：2023-11-02	
签发：张 钰 签名：张钰 日期：2023-11-02	
备注	ODM 认证信息见附件表 1