



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

报告编号: Z-14201-DC2300986

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHD□-200/□□□、TGHD□-250/□□□、
HD□-200/□□□、HD□-250/□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



中检质技检验检测科学研究院有限公司
ZHONGJIAN QUALITY TEST AND CERTIFICATION RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

公 正 准 确 科 学 诚 信

优 质 高 效 创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 隔离开关 型 号: TGHD□-200/□□□、TGHD□-250/□□□、 HD□-200/□□、HD□-250/□□□ 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023.04.20 完成日期: 2023.04.25	授权代表 (适用时): / 授权代表地址 (适用时): / 制造商 (生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商 (生产者) 地址: 浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大 道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHD□-200/□□□、TGHD□-250/□□□、HD□-200/□□、HD□-250/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A; Ie: 200A、250A; 11N/11NF: Ue: AC415V/690V/800V(3P、4P); 使用类别: AC-20A; 11N: DC250V(2P); 11N/11NF: DC500V(3P); 使用类别: DC-20A; Icw: 10kA/1s; 13N/13NBX: Ue: AC415V, 使用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V, 使用类别: AC-20A; Icw: 10kA/1s; Icm(峰值): 17kA(AC-21A); 极数: 2P(11N)、3P(11N/11NF/13N/13NBX)、 4P(11N/11NF)	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2023.05.06	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况详见附页:	

附 页

变更内容	变更前	变更后
变更生产厂名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
变更型号	TGHD□-200/□□□、 TGHD□-250/□□□	TGHD□-200/□□□、TGHD□-250/□□□、 HD□-200/□□、HD□-250/□□□
变更关联型号相关参数	Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A; Ie: 200A、250A; 11N/ 11NF : Ue: AC415V/690V/800V(3P、4P); 使用类别: AC-20A; 11N: DC250V(2P); 11N/ 11NF : DC500V(3P); 使用类别: DC-20A; Icw: 10kA/1s; 13N/13NBX: Ue: AC415V, 使用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V, 使用类别: AC-20A; Icw: 10kA/1s; Icm(峰值): 17kA(AC-21A); 极数: 2P(11N)、3P(11N/ 11NF /13N/13NBX)、4P(11N/ 11NF)	
变更手柄材料	手柄/阻燃增强尼龙 PA6	手柄/阻燃增强尼龙 PA6 手柄/不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料 DMC(11NF)
原自我声明编号	2021980302000421	
原报告编号	V-14201-DC2207280、V-14201-DC2205042、V-14201-DC2202561、V-14201-DC216207(中检质技检验检测科学研究院有限公司)	

根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	Z-14201-DC2300986
首页	√	1	Z-14201-DC2300986
报告组成	√	1	Z-14201-DC2300986
安全型式试验报告	√	18	Z-14201-DC2300986
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

样品名称: 隔离开关 型号规格: TGHD□-200/□□□、TGHD□-250/□□□、 HD□-200/□□、HD□-250/□□□ 样品数量: 5 台 样品生产序号: / 收样日期: 2023.04.20 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /		授权代表 (适用时): / 授权代表地址 (适用时): / 制造商 (生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商 (生产者) 地址: 浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大 道 288 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》		
试验结论: 合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHD□-200/□□□、TGHD□-250/□□□、HD□-200/□□、HD□-250/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A; Ie: 200A、250A; 11N/11NF: Ue: AC415V/690V/800V(3P、4P); 使用类别: AC-20A; 11N: DC250V(2P); 11N/11NF: DC500V(3P); 使用类别: DC-20A; Icw: 10kA/1s; 13N/13NBX: Ue: AC415V, 使用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V, 使用类别: AC-20A; Icw: 10kA/1s; lcm(峰值): 17kA(AC-21A); 极数: 2P(11N)、3P(11N/11NF/13N/13NBX)、 4P(11N/11NF)		
主检: 章羿 签名:  日期: 2023.05.06		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2023 年 05 月 06 日
审核: 魏益松 签名:  日期: 2023.05.06		
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2023.05.06		
备注	试品编号: #1~#3: TGHD11NF-250/48 #4: HD11NF-250/48 #5: TGHD13NBX-250/30	