

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2024980307000025

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-01-15
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2024980307000025

产品系列、型号、规格：

TGB3-125、TGB3-125H； U_e ：220V/230V/240V(1P、2P(N极可开闭))、AC380V/400V/415V(2P、3P、4P(N极可开闭)、4P)、DC60V/110V/125V(1P外形)、DC125V/220V/250V(2P外形)、DC330V/375V(3P外形)、DC440/500V(4P外形)； U_i ：690V； U_{imp} ：6kV； I_n ：63A、80A、100A、125A；选择性类别：A类；过电流脱扣器类型：热磁式；分断能力：TGB3-125： $I_{cu}=I_{cs}$ ：AC6kA/DC10kA；TGB3-125H：AC： $I_{cu}=10kA$ 、 $I_{cs}=7.5kA$ 、DC： $I_{cu}=I_{cs}=10kA$ ；AC极数：1P、2P(一个保护极，N极可开闭)、2P、3P、4P(三个保护极，N极可开闭)、4P；DC接线方式：1P外形、2P外形、3P外形、4P外形；适用于隔离用；适用频率：50/60Hz；配用的辅助触头OF3、报警触头SD3(证书号：CQC23107394274)：1NO1NC； U_i ：690V； $I_{th}=6A$ ；AC-12：AC240V/6A、AC415V/3A；DC-12：DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A；分励脱扣器(MX3)Us：AC110V-415V、12DC、DC24V、DC48V、DC220V；符合附录N的电子附件：欠电压脱扣器(MN3)Us：AC220V/230V/240V、AC380/400/415V；50/60Hz

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-01-15
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。