

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005351

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-01-15
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005351



产品系列、型号、规格:

TGM1E□-160L、TGM1E□-160M、TGM1E□-160H、TGM1E□-200L、TGM1E□-200M、TGM1E□-200H、TGM1E□-250L、TGM1E□-250M、TGM1E□-250H、TGM3E□-250L、TGM3E□-250M、TGM3E□-250H; 详见参数附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2024-01-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005351

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1E□-160L, TGM1E□-160M, TGM1E□-160H, TGM1E□-200L, TGM1E□-200M, TGM1E□-200H, TGM1E□-250L, TGM1E□-250M, TGM1E□-250H, TGM3E□-250L, TGM3E□-250M, TGM3E□-250H;
Ue(按钮型控制器): AC380/400/415V, AC660/690V; Ue(液晶型控制器): AC400V;
Ui (TGM□EX): 800V; Ui (TGM□E): 1000V; Uimp: 8kV;
In: 液晶型控制器: 160A (Ir: 100A~160A 连续可调)、200A (Ir: 100A~200A 连续可调)、250A (Ir: 100A~250A 连续可调);
旋钮型控制器: 160A (Ir: 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A 分级可调); 200A (Ir: 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A, 180A, 200A 分级可调); 250A (Ir: 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A 分级可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
AC380/400/415V: Ics: 35kA (L 型), Icu: 35kA (L 型); Icw: 3kA/1s (L 型);
Ics: 50kA (M 型), Icu: 50kA (M 型); Icw: 3kA/1s (M 型);
Ics: 50kA (H 型), Icu: 85kA (H 型); Icw: 3kA/1s (H 型);
AC660/690V: Ics: 10kA (L 型), Icu: 10kA (L 型);
Ics: 10kA (M 型), Icu: 10kA (M 型);
Ics: 10kA (H 型), Icu: 20kA (H 型);
选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz;
极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭); 4P (三个保护极, N 极可开闭); 4P;
产品适用于隔离 (3P+N 除外);
配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 QT: Us: AC220/230V、AC380/400V;
预付费分励脱扣器 FT: Us: AC220V;
电动操作机构 CD2: Us: AC220/230V、AC380/400V;
电子分励报警附件 (带通讯): Us: AC220V、DC24V;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005351

产品系列、型号、规格(附件):

[illegible]

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间: 2024-01-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005351

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号解释: (续)					
规格/分规格能力系列(注1)	型号解释	代号	操作方式代号(注2)	型号解释	代号
	标准分型	L		手动直接操作	无
	板高分型	M		转动手柄操作	7
规格代号(注3)	型号解释	代号	操作方式代号(注4)	型号解释	代号
	三极	3		电子式	3
	三极四线	3N			
附件代号(注5)	附件种类	代号			
	无	00			
	报警触头	08			
	分励脱扣器	10			
	辅助触头	20			
	欠电压脱扣器	30			
	分励脱扣器、辅助触头	40			
	欠电压脱扣器、分励脱扣器	50			
	二极辅助触头	60			
	欠电压脱扣器、辅助触头	70			
	分励脱扣器、报警触头	18			
	辅助触头、报警触头	28			
	欠电压脱扣器、报警触头	38			
	分励脱扣器、辅助触头、报警触头	48			
	辅助触头	58			
用途代号(注6)	型号解释	代号	预付费代号(注8)	型号解释	代号
	配电用保护	无		没有预付费	无
	电动机保护	2		预付费	F
3N、4P产品N极代号(注7)	型号解释	代号			
	N极无过电流脱扣器,且N极普通	A			
	N极无过电流脱扣器,且N极与其他三极一起分断(N极兼分断)	B			
	N极有过电流脱扣器,且N极与其他三极一起分断(N极兼分断)	C			
过流脱扣器脱扣方式(注9)	型号解释	代号	安装方式(注11)	型号解释	代号
	无脱扣器	无		固定式板前	无
	有脱扣器	III		插入式板前	C
控制器件代号(注10)	型号解释	代号	零飞弧代号(注12)	型号解释	代号
	灭磁控制器件	无		无零飞弧	无
	灭磁控制器件	ES		有零飞弧	W
	灭磁控制器件	YI			

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: