



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 产品认证 型式试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 核查

申请编号: V2023CQC107501-1149656

产品名称: 固定式低压开关柜

型 号: GGD

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



型式试验报告

申请编号: V2023CQC107501-1149656

样品名称: 固定式低压开关柜

型 号: GGD

商 标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GGD

额定电压 (Un): 380V

额定绝缘电压 (Ui): 690V

额定频率 (fn): 50Hz

主母线的额定电流 (InA): 1600A ~ 400A

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): $10\text{kA} < I_{cw} \leq 30\text{kA}$

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

主检: 温 川 签名: 温川 日期: 2024-01-19

审核: 丁 娟 签名: 丁娟 日期: 2024-01-19

签发: 孙阿琴 签名: 孙阿琴 日期: 2024-01-19



(检测机构名称、盖章)

2024年01月19日

备 注: 见附页