



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查


申请编号: V2023CQC107501-1149659

产品名称: 抽出式低压开关柜

型 号: MNS

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



型式试验报告	
申请编号: V2023CQC107501-1149659 样品名称: 抽出式低压开关柜 型 号: MNS 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: MNS 额定电压 (Un): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 800V 额定频率: 50Hz 主母线额定电流 (InA): 4000A~1600A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 50kA<Icw≤80kA 配电母线的组额定电流 (Ing): 1500A~400A 配电母线额定短时耐受电流 (Icw): 30kA 户内型 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30	
主检: 温 川 签名:  日期: 2024-03-01	 (检测机构名称: 盖章) 2024年03月01日
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2024-03-01	
签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2024-03-01	
备 注:	见附页