



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □其他:

申请编号: FY2024CCC0307-0010

产品名称: 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器


型 号: TGM3RC□-400L、TGM3RC□-400M、
TGM3RC□-400H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备有限公司)



申请编号: FY2024CCC0307-0010 样品名称: 具有自动重合闸功能的 剩余电流保护断路器 型 号: TGM3RC□-400L、 TGM3RC□-400M、TGM3RC□-400H 商 标: / 样品数量: 18 台+20 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2024-01-12、2024-01-22 完成日期: 2024-02-20	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3RC□-400L、TGM3RC□-400M、TGM3RC□-400H; Ue: AC400V; Uimp: 8kV; Ui: 1000V (TGM3RC-400L、TGM3RC-400M、TGM3RC-400H), 800V (TGM3RCX-400L、TGM3RCX-400M、TGM3RCX-400H); In: 400A (Ir: 160A~400A 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: L 型: 35kA; M 型: 65kA; H 型: 65 kA; Icu: L 型: 35kA; M 型: 65 kA; H 型: 85kA; Icw: 5kA/1s; IΔn: 30mA (仅非延时)、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、 1000mA 分级可调; 漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s (30mA 除外); TD 型; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭); 产品不适用于隔离;	
主检: 陈张峰 签名: 	日期: 2024-03-08
审核: 陆林林 签名: 	日期: 2024-03-08
签发: 黄 芳 签名: 	日期: 2024-03-08
备注:	

