



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □其他:

申请编号: FY2024CCC0307-0011

产品名称: 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器


型 号: TGM3RC□-630L、TGM3RC□-630M、  
TGM3RC□-630H

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>申请编号: FY2024CCC0307-0011</p> <p>样品名称: 具有自动重合闸功能的<br/>剩余电流保护断路器</p> <p>型 号: TGM3RC□-630L、<br/>TGM3RC□-630M、TGM3RC□-630H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 18 台+20 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2024-01-12、2024-01-22</p> <p>完成日期: 2024-02-20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司<br/>乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区<br/>中心大道 288 号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGM3RC□-630L、TGM3RC□-630M、TGM3RC□-630H;</p> <p>Ue: AC400V; Uimp: 8kV;</p> <p>Ui: 1000V (TGM3RC-630L、TGM3RC-630M、TGM3RC-630H),<br/>800V (TGM3RCX-630L、TGM3RCX-630M、TGM3RCX-630H);</p> <p>In: 630A (Ir: 250A~630A 连续可调);</p> <p>过电流脱扣器类型: 电子式;</p> <p>Ics: L 型: 50kA; M 型: 65kA; H 型: 65kA;</p> <p>Icu: L 型: 50kA; M 型: 65 kA; H 型: 85kA;</p> <p>Icw: 8kA/1s;</p> <p>IΔn: 30mA (仅非延时)、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、<br/>1000mA 分级可调;</p> <p>漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类;</p> <p>自动重合闸时间: 20s~60s (30mA 除外); TD 型; 适用频率: 50/60Hz;</p> <p>极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭); 产品不适用于隔离;</p> |                                                                                                                                                                                                          |
| <p>主检: 金宏飞 签名: </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>日期: 2024-03-08</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>审核: 陆林林 签名: </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>日期: 2024-03-08</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>签发: 黄 芳 签名: </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>日期: 2024-03-08</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |

