

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980301001389

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：低压抽出式开关柜（成套电力开关设备）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-02-21
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980301001389

产品系列、型号、规格:

TGG2 主母线: $I_n A = 4000A \sim 1600A$, $50kA < I_{cw} \leq 80kA$; 馈电柜配电母线: $I_{ng} = 2500A \sim 400A$, $I_{cw} = 50kA$; 控制柜配电母线: $I_{ng} = 1500A \sim 400A$, $I_{cw} = 50kA$; $U_n = 400V$ 、 $380V$, $U_i = 800V$; $50Hz$; IP41、IP40、IP31、IP30; 户内型

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2024-02-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。