



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



221121340515

# CQC 产品认证

## 型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC107501-1154866

产品名称: 低压配电箱

型号: TGP3

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1154866  
样品名称: 低压配电箱  
型号规格: TGP3  
商 标: /  
样品数量: /  
样品来源: /  
样品生产序号: /  
收样日期: /  
完成日期: 2024.01.31

委托人: 浙江天正电气股份有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  
生产者: 浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  
生产企业: 浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: **GB/T 7251.2-2023** 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TGP3;

额定电压 (Un): 400V、380V、230V、220V;

额定绝缘电压 (Ui): 690V;

额定频率 (fn): 50Hz;

主母线的额定电流 (InA): 400A~10A;

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA;

户内型/户外型: 户外型;

外壳防护等级: IP65、IP55、IP54、IP45、IP44;

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2024.01.25

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2024.01.30

签发: 曾 征 签名: 曾征 日期: 2024.01.31

中检质技检验检测科学研究院有限公司  
(检测机构名称, 盖章)  
2024年01月31日

备注

| 变更项目                                      | 变更前                 | 变更后                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 标准变更                                      | GB/T 7251.12-2013   | <b>GB/T 7251.2-2023</b> |
| 系列关键元器件变更                                 | 见原报告                | <b>见本报告关键元器件和材料一览表</b>  |
| 原证书编号                                     | CQC2019010301262774 |                         |
| 原型式试验报告编号                                 | C-14201-DC197533    |                         |
| 原检测机构                                     | 中检质技检验检测科学研究院有限公司   |                         |
| 原变更报告编号（如有）                               | /                   |                         |
| 原检测机构                                     | /                   |                         |
| 根据以上变更项目确定仅需做描述核查报告，此试验报告须与原试验报告合并使用方可有效。 |                     |                         |

列入 CCC 认证目录中的关键件，生产企业需确认其 CCC 认证有效性（含自我声明认证模式的 CCC 认证产品）。