



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 产品认证 型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC107501-1154879

产品名称: 并网接入箱

型号: TGPV3-20

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



安全型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1154879

样品名称: 并网接入箱

型号规格: TGPV3-20

商 标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: 2024.01.31

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: **GB/T 7251.2-2023**《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TGPV3-20;

额定电压 (Un): 400V、380V、230V;

额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定频率 (fn): 50Hz;

主母线的额定电流 (InA): 80A~6A;

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 6kA;

户内型/户外型: 户外型;

外壳防护等级: IP65;

最大进线回路数: 1 回路, 最大出线回路数: 1 回路

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2024.01.25

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2024.01.30

签发: 曾 征 签名: 曾征 日期: 2024.01.31

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2024 年 01 月 31 日

备注

变更项目	变更前	变更后
标准变更	GB/T 7251.12-2013	GB/T 7251.2-2023
系列关键元器件变更	见原报告	见本报告关键元器件和材料一览表
原证书编号	CQC2018010301116338	
原型式试验报告编号	C-14201-DC184207	
原检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司	
原变更报告编号 (如有)	/	
原检测机构	/	

根据以上变更项目确定仅需做描述核查报告, 此试验报告须与原试验报告合并使用方可有效。

列入 CCC 认证目录中的关键件, 生产企业需确认其 CCC 认证有效性(含自我声明认证模式的 CCC 认证产品)。