



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1154872

产品名称: 低压固定式开关柜

型 号: TGG1

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1154872
样品名称: 低压固定式开关柜
型号: TGG1
商 标: /
样品数量: /
样品来源: /
样品生产序号: /
收样日期: /
完成日期: 2024-03-01

委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准:
GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TGG1
额定电压 (Un): 380V
额定绝缘电压 (Ui): 660V
额定频率 (fn): 50Hz
主母线的额定电流 (InA): 1600A~630A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP30

主检: 莫明祥 签名: 	日期: 2024-03-01
审核: 张华君 签名: 	日期: 2024-03-01
签发: 黄 芳 签名: 	日期: 2024-03-01



备注

	变更前	变更后
标准变更	GB/T 7251.12-2013	GB/T 7251.2-2023
关键元器件和材料一览表变更	见报告 02401-140019310872 第 6 页	见报告 02402-24119C24042 第 6 页
原 CQC 证书编号	CQC2014010301742550	
原安全型式试验报告编号	02401-140019310872	
原检测机构	浙江省质量检测科学研究院 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	

本报告需与原检测报告一起阅读方有效
本报告需与该单元原检测报告一起阅读方有效; 检测机构和认证机构保留对该认证单元送样进行差异试验的权利。