

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980304000209

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-03-01
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000209

产品系列、型号、规格:

TGC3-0911、TGC3-0920、TGC3-0902、TGC3-1211、TGC3-1220、TGC3-1202、TGC3-1811、TGC3-1820、TGC3-1802、TGC3-0911N、TGC3-0920N、TGC3-0902N、TGC3-1211N、TGC3-1220N、TGC3-1202N、TGC3-1811N、TGC3-1820N、TGC3-1802N; 详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2024-03-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000209

产品系列、型号、规格(附件):

TGC3-0911, TGC3-0920, TGC3-0902, TGC3-1211, TGC3-1220, TGC3-1202, TGC3-1811, TGC3-1820,
TGC3-1802, TGC3-0911N, TGC3-0920N, TGC3-0902N, TGC3-1211N, TGC3-1220N, TGC3-1202N, TGC3-1811N, TGC3-1820N, TGC3-1802N;
Ue: 见表格; Ie: 见表格; Ith: 见表格; Ui: 690V; Uimp: 6kV;
使用类别: AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4;
极数: 3P; 50/60Hz;
Us:
AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V;
配用辅助触头: 1NO1NC 或 2NO 2NC, Ith: 10A; AC-15: Ie/Ue: 1.6A/220V, 0.95A/380V;
DC-13: Ie/Ue: 0.15A/220V;
外壳防护等级: IP20;

产品系列号	TGC3-09	TGC3-12	TGC3-18
	TGC3-09N	TGC3-12N	TGC3-18N
额定电流 I _{th} (A)	25	25	32
AC220V/230V/240V (AC-3, AC-3e)	9	12	18
AC380V/400V (AC-3, AC-3e)	9	12	18
AC415V (AC-3, AC-3e)	9	12	18
AC440V (AC-3, AC-3e)	9	12	18
AC500V (AC-3, AC-3e)	6.6	8.9	12
AC660V/690V (AC-3, AC-3e)	6.6	8.9	12
AC220V/230V (AC-4)	9	9	12
AC380V/400V (AC-4)	9	9	12
AC660V/690V (AC-4)	1.5	2	3.8
230V/230V; 380V/400V (AC-1)	25	25	32

型号解释:

TG C 3- □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号
- (4) AC-3 使用类别下 400V/415V 时的额定工作电流值, 即 09: 9A; 12: 12A; 18: 18A
- (5) 内置辅助触头种类和数量, 即 11: 1NO+1NC; 20: 2NO; 02: 2NC; (可省略不写)
- (6) 常规: 省略不写; 特殊功能: "N" 代表可逆接触器

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-03-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。