



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他


申请编号： V2024CQC107502-1182280  
(任务编号)

产品名称： 万能式断路器

型 号： TGW3-1600, TGW3-1600H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



|   |   |
|---|---|
| <p>样品名称: 万能式断路器</p> <p>型 号: TGW3-1600, TGW3-1600H</p> <p>商 标: TENGGEN</p> <p>样品数量: 27 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2024-03-20</p> <p>完成日期: 2024-04-28</p> | <p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开<br/>发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道<br/>288 号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>  |   |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br/>见附页</p>  |   |
| <p>主检:  日期: 2024-04-29</p>   | <p>(检测机构名称、盖章)<br/>2024 年 04 月 29 日</p>   |
| <p>审核:  日期: 2024-04-29</p>   |   |
| <p>签发:  日期: 2024-04-29</p>   |   |
| <p>备注: 无</p>  |   |

附页:

TGW3-1600, TGW3-1600H

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue: AC380/400/415V,AC660/690V;

In: 200A,250A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

TGW3-1600:

AC380V/400V/415V:Ics=Icu:50kA;Icw:42kA/1s;

AC660V/690V:Ics=Icu:36kA;Icw:36kA/1s;

TGW3-1600H:

AC380V/400V/415V:Ics=Icu:65kA;Icw:50kA/1s;

AC660V/690V:Ics=Icu:42kA;Icw:42kA/1s;

选择性类别:B类;额定频率:50/60Hz;

极数:3P,4P;适用于隔离;

配用的辅助触头(CQC证书编号:CQC23107412359): 4NO4NC, 6NO6NC

Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:16A;

AC-15:Ue/Ie:AC400/415V/5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.5A;