



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645308

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器
TGM1EL-800M、TGM1EL-800H；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307645308

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGM1EL-800M、TGM1EL-800HUimp: 8kV; U_i : 1000V; U_e : AC400V; I_n : 800A (I_r : 320~800 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: I_{cs} : 50kA; I_{cu} : 50kA; I_{cw} : 10kA/1s; H 型: I_{cs} : 65kA; I_{cu} : 85kA; I_{cw} : 10kA/1s; $I\Delta n$: 30mA、50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF (可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; $I\Delta m$: 25% I_{cu} ; 额定频率: 50/60Hz; 延时型、非延时型; Δt : 0.06s、0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.5s、0.6s、0.7s、0.8s、0.9s、1.0s; 极数: 3P+N, 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 3P+N 不适用于隔离用, 4P 适用于隔离用; 配用的辅助触头 OF-M: 1NO1NC, 2NO2NC、报警触头 SD-M: 1NO1NC, 2NO2NC; U_i : 690V; I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC380V/400V/415V/1A; DC-13: U_e/I_e : DC110V/220V/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 U_s : AC220/230V、AC380/400V。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司