



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0307-4437113
(任务编号)

产品名称: 电能表外置断路器

型 号: TGB2D-125R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 电能表外置断路器 型 号: TGB2D-125R 数 量: 84 台 收样日期: 2024-04-25 完成日期: 2024-05-30 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合 格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-125R; Ue: AC230V(2P)、AC400V (3P、4P); In: 100A、125A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣特性: C 型特性; Ics: 6000A、Icn: 6000A; 极数: 2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、4P(带四个保护极);	
签发人: 马琳 签名: 马琳 签发日期: 2024-06-06	
备注: 产品自动分合闸功能验证见报告 C-06801-1CY241638, C-06801-1CY241638 依据 CQC1121-2016《电能表用外置断路器技术规范》进行。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C240049
首页	√	1	C-06801-1C240049
报告组成	√	1	C-06801-1C240049
安全型式试验报告	√	171	C-06801-1C240049-S
电磁兼容型式试验报告	√	8	C-06801-1C240049-E
封底	√	1	C-06801-1C240049

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2024CQC012017-1199671 样品名称: 电能表外置断路器 型 号: TGB2D-125R 数 量: 84 台 样品生产序号: / 收样日期: 2024-04-25 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-125R; Ue: AC230V(2P)、AC400V (3P、4P); In: 100A、125A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣特性: C 型特性; Ics: 6000A、Icn: 6000A; 极数: 2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、4P(带四个保护极);	
主检: 高云燕 签名: 高云燕 日期: 2024-06-03	
审核: 蔡益州 签名: 蔡益州 日期: 2024-06-03	
签发: 马琳 签名: 马琳 日期: 2024-06-06	
备注:	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期寿命—Y 图;