



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307646771

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGB1N-125、TGB1N-125M、TGB1N-125S、TGB1N-125H、TGBD-125、TGBD-125H、TGBH-125、
TGBH-125H、TGBK-125、TGBK-125H、TGBG-125、TGBG-125H、TGBG-125A、TGBG-125HA、
详细参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307646771

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGB1N-125、TGB1N-125M、TGB1N-125S、TGB1N-125H、TGBD-125、TGBD-125H、TGBH-125、TGBH-125H、TGBK-125、TGBK-125H、TGBG-125、TGBG-125H、TGBG-125A、TGBG-125HA Ue: AC220V/230V/240V(1P/1P+N/2P)、AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P); Ui:690V; Uimp: 4kV; In: 63A、80A、100A、125A; 选择性类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: TGB1N-125、TGB1N-125M、TGB1N-125S、TGBD-125、TGBH-125: Icu=Ics: 6kA; AC220V/230V/240V(2P): Icu: 10kA、Ics: 7.5kA; TGB1N-125H、TGBD-125H、TGBH-125H: Icu:10kA,Ics:7.5kA;适用频率: 50/60Hz; 极数: 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P (除 N 极可开闭外, 均为保护极, 适用于隔离用); TGBK-125、TGBK-125H、TGBG-125、TGBG-125H、TGBG-125A、TGBG-125HA Ue: AC220V/230V/240V (1P/1P+N/2P)、AC380V/400V/415V (2P/3P/3P+N/4P); DC60V/110V/125V(1P 外形)、125V/220V/250V(2P 外形)、330V/375V(3P 外形)、440V/500V(4P 外形); Ui: 690V; Uimp: 4kV; In: 63A、80A、100A、125A; 选择性类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: TGBK-125、TGBG-125、TGBG-125A: AC Icu=Ics: 6kA; AC220V/230V/240V(2P): Icu:10kA、Ics:7.5kA; DC60V (1P 外形), 125V (2P 外形): Icu: 20kA、Ics: 15kA; DC110V/125V(1P 外形)、220V/250V(2P 外形)、330V/375V(3P 外形)、440V/500V(4P 外形): Icu=Ics:10kA;TGBK-125H、TGBG-125H、TGBG-125HA: AC Icu:10kA,Ics:7.5kA;DC60V(1P 外形), 125V (2P 外形): Icu:20kA ,Ics:15kA; DC110V/125V(1P 外形), 220V/250V(2P 外形), 330V/375V(3P 外形), 440V/500V(4P 外形):Icu=Ics:10kA;交流适用频率:50/60Hz;极数:AC 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; DC 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; (除 N 极可开闭外, 均为保护极, 适用于隔离用);

3.3 型号的解释:

TG B □ - 125 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 小型类断路器
- (3) 设计序号 1N、K、G、D、H
- (4) 壳架等级额定电流 (A)
- (5) 额定短路分断能力: 6kA (无代号); 10kA (代号 H)
- (6) 专有代号: 普通市场; M、A: 专用市场

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司