



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635452

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

TGBDLE-63、TGBDLE-63H、TGBDLG-63、TGBDLG-63H、TGBDLA-63；见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 05 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 30 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635452

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGBDLE-63、TGBDLE-63H、TGBDLG-63、TGBDLG-63H、TGBDLA-63;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_e$ : AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P、3P+N、4P);  $I_n$ : 40A、50A、63A; 瞬时脱扣特性: C 型、D 型; 电子式;  $I_{\Delta m}$ =2000A;  $I_{\Delta n}$ : 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/AC 型/一般型;  $I_{\Delta n}$ : 50mA/AC 型/S 型 (仅 TGBDLE-63、TGBDLE-63H);  $I_{cs}$ : 6000A (TGBDLE-63、TGBDLG-63、TGBDLA-63)、7500A (TGBDLE-63H、TGBDLG-63H);  $I_{cn}$ : 6000A (TGBDLE-63、TGBDLG-63、TGBDLA-63)、10000A (TGBDLE-63H、TGBDLG-63H); 极数: [1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭, 不隔离)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭, 不隔离)、4P (带四个保护极)] (TGBDLE-63、TGBDLE-63H、TGBDLA-63)、[1P+N (带一个保护极, N 极不可断开, 不隔离)、2P (带两个保护极)] (TGBDLG-63、TGBDLG-63H);

型号解释:

TG B D □ — 63 □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 小型断路器
- (3) 设计序号
- (4) 特殊派生代号 (LE、LA: 电子式剩余电流动作断路器, LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器)
- (5) 壳架等级额定电流(A)
- (6) 短路分断能力级别: 标准型 (无代号), 高分断型 (代号 H)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司