



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635451

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLA-32；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 05 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635451

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLA-32 Ue: AC220V/230V/240V
(1P+N、2P)、AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、
20A、25A、32A; 瞬时脱扣器类型: C 型、D 型; $I\Delta n$: 15mA、30mA、
50mA、75mA、100mA、300mA; AC 型, 漏电脱扣器类型: 电子式; $I\Delta m$:
2kA; 分断能力: TGBDLE-32: $I_{cn}=I_{cs}$: 6kA; TGBDLE-32H:
 $I_{cn}=10kA$, $I_{cs}=7.5kA$; 极数: 1P+N (N 极不可断开, 不隔离)、2P、3P、
3P+N (N 极不可断开, 不隔离)、4P;
TGBDLG-32、TGBDLG-32H Ue: AC230V; 极数: 1P+N (N 极不可断开,
不隔离), 2P; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣器类型: C 型、
D 型; $I\Delta n$: 15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、300mA; AC 型; 漏电
脱扣器类型: 电子式; $I\Delta m$: 2kA; 分断能力: TGBDLG-32: $I_{cn}=I_{cs}$: 6kA;
TGBDLG-32H: $I_{cn}=10kA$, $I_{cs}=7.5kA$; U_{vo} : 280V $\pm$ 14V

型号解释:

TG	B	D	□	- 32	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 企业代号					
(2) 小型断路器					
(3) 设计序号					
(4) 特殊派生代号 (LE、LA: 电子式剩余电流动作断路器, LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器)					
(5) 壳架等级额定电流(A)					
(6) 短路分断能力级别: 标准型: 无代号, 高分断型: H					

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司