



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636451

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM7-400、TeM7-630、TeM7-400HU、TeM7-630HU;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636451

证书附页: 第 1 页 共 3 页

TeM7-400、TeM7-630、TeM7-400HU、TeM7-630HU;
Ui: 1250V; Uimp: 12kV;
Ue: TeM7-400、TeM7-630: AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、
AC660V/AC690V;
TeM7-400HU、TeM7-630HU: AC690V/800V;
In: TeM7-400、TeM7-400HU: 250A、315A、320A、350A、400A;
TeM7-630、TeM7-630HU: 400A、500A、630A;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;
AC380V/AC400V/AC415V:
Ics: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型);
Icu: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型);
AC500V/AC550V:
Ics: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型);
Icu: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型);
AC660V/AC690V:
Ics: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 50kA(S 型); 50kA(R 型);
Icu: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 50kA(S 型); 50kA(R 型);
AC690V/800V:
Ics: 40kA(M 型); 50kA(H 型);
Icu: 40kA(M 型); 50kA(H 型);
选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz; 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 20;
极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭), 3P+N(四个保护极, N 极不可开闭),
4P(三个保护极, N 极可开闭), 4P;
产品适用于隔离 (3P+N 除外);
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V;
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC; Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636451

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

Te M 7 - □ □ □ □ / □ □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1)企业特征代号

(2)塑料外壳式断路器

(3)设计代号

(4)结构段代号：400, 630

(5)电压等级：无代号：常规电压 AC380/400/415V、AC500/550V、AC660/690V；

HU：高电压 AC690V/800V

(6)分断等级代号：常规电压分断等级分为 L 型、M 型、H 型、S 型、R 型；高电压 HU 分为 M 型、H 型

(7)操作方式代号：无代号：手柄操作；P：电动操作，Z：旋转手柄

(8)极数代号：3：3P

4：3P+N(三个保护极，N 极不可开闭)、3P+N(四个保护极，N 极不可开闭)

4P 或 4P (三个保护极，N 极可开闭)

(9)2：电磁式脱扣器；3：热磁式脱扣器

(10)附件代号：

00：内部无附件

08：报警触头

10：分励脱扣器

30：欠压脱扣器

20：单辅助触头

21：双辅触头

22：三辅触头

23：四辅触头

18：报警触头+分励脱扣器

38：报警触头+欠压脱扣器

28：报警触头+单辅助触头

68：报警触头+双辅触头

67：报警触头+三辅触头

66：报警触头+四辅触头

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636451

证书附页：第 3 页 共 3 页

- 40: 分励脱扣器+单辅助触头
- 41: 分励脱扣器+双辅助触头
- 42: 分励脱扣器+三辅助触头
- 43: 分励脱扣器+四辅助触头
- 70: 欠压脱扣器+单辅助触头
- 71: 欠压脱扣器+双辅助触头
- 72: 欠压脱扣器+三辅助触头
- 73: 欠压脱扣器+四辅助触头
- 48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
- 47: 触头+分励脱扣器+双辅助触头
- 46: 警触头+分励脱扣器+三辅助触头
- 45: 触头+分励脱扣器+四辅助触头
- 78: 触头+欠压脱扣器+单辅助触头
- 77: 触头+欠压脱扣器+双辅助触头
- 76: 警触头+欠压脱扣器+三辅助触头
- 75: 触头+欠压脱扣器+四辅助触头

(11)用途代号：配电保护：无；电动机保护：2

(12)N 极型式（仅 4 极断路器）：A 表示 N 极不带过流保护，N 极始终接通；

B 表示 N 极不带过流保护，N 极与其它三极一起合分；

C 表示 N 极带过流保护，N 极与其它三极一起合分；

D 表示 N 极带过流保护，N 极始终接通。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司