



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304656373

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGC3-09,TGC3-12,TGC3-18,TGC3-22TGC3-09N,TGC3-12N,TGC3-18N,TGC3-22N;
参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304656373

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGC3-09,TGC3-12,TGC3-18,TGC3-22
TGC3-09N,TGC3-12N,TGC3-18N,TGC3-22N
Ui:690V;Ith:25A(TGC3-09,TGC3-12,TGC3-09N,TGC3-12N),
32A(TGC3-18,TGC3-18N),
40A(TGC3-22,TGC3-22N);
TGC3-09:AC-1:Ue/Ie:220V/25A,380V/25A,690V/25A;
AC-3:Ue/Ie:220V/11A,380V/9A,690V/5A;
AC-4:Ue/Ie:220V/6A,380V/3.5A,690V/1.5A;
TGC3-12:AC-1:Ue/Ie:220V/25A,380V/25A,690V/25A;
AC-3:Ue/Ie:220V/13A,380V/12A,690V/9A;
AC-4:Ue/Ie:220V/8.5A,380V/5A,690V/2A;
TGC3-18:AC-1:Ue/Ie:220V/32A,380V/32A,690V/32A;
AC-3:Ue/Ie:220V/18A,380V/18A,690V/9A;
AC-4:Ue/Ie:220V/13A,380V/7.7A,690V/3.8A;
TGC3-22:AC-1:Ue/Ie:220V/40A,380V/40A,690V/40A;
AC-3:Ue/Ie:220V/22A,380V/22A,690V/18A;
AC-4:Ue/Ie:220V/14.5A,380V/8.5A,690V/4.4A;

TGC3-09N:AC-4:Ue/Ie:220V/6A,380V/3.5A,690V/1.5A;
TGC3-12N:AC-4:Ue/Ie:220V/8.5A,380V/5A,690V/2A;
TGC3-18N:AC-4:Ue/Ie:220V/13A,380V/7.7A,690V/3.8A;
TGC3-22N:AC-4:Ue/Ie:220V/14.5A,380V/8.5A,690V/4.4A;
Us:AC24V/36V/48V/110V/220V/380V,50Hz;3P;IP20;
配用的辅助电路:Ith:10A;1NO1NC;
Ue/Ie:AC-15:120V/6A,240V/3A,380V/1.9A,480V/1.5A,500V/1.4A,600V/1.2A;
DC-13:24V/1.5A,48V/0.75A,120V/0.55A,240V/0.27A,480V/0.15A,600V/0.1A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司