



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655967

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

机械应急启动装置（交流接触器）

TGSC1-115, TGSC1-150, TGSC1-185, TGSC1-225, TGSC1-265, TGSC1-330, TGSC1-400; 具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304655967

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGSC1-115,TGSC1-150,TGSC1-185,TGSC1-225,TGSC1-265,TGSC1-330,TGSC1-400;

Ith: 200A(TGSC1-115),250A (TGSC1-150),275A(TGSC1-185、225),350A(TGSC1-265),500A(TGSC1-330),600A(TGSC1-400) ;

Ui:AC1000V(TGSC1-115、150、185、225),AC1250V(TGSC1-265、330、400);

Uimp:12kV;

TGSC1-115: Ue/Ie:AC380V/115A,AC660V/86A,AC1000V/46A;

TGSC1-150: Ue/Ie:AC380V/150A,AC660V/108A,AC1000V/50A;

TGSC1-185: Ue/Ie:AC380V/185A,AC660V/118A,AC1000V/71A;

TGSC1-225: Ue/Ie:AC380V/225A,AC660V/137A,AC1000V/90A;

TGSC1-265: Ue/Ie:AC380V/265A,AC660V/170A,AC1000V/112A;

TGSC1-330: Ue/Ie:AC380V/330A,AC660V/235A,AC1000V/155A;

TGSC1-400: Ue/Ie:AC380V/400A,AC660V/303A,AC1000V/200A;

使用类别:AC-3;50Hz/60Hz;

Us:AC110V/115V(50Hz),AC220V/230V(50Hz),AC380V/400V(50Hz),

AC110V/115V(50/60Hz),AC220V/230V(50/60Hz),AC380V/400V(50/60Hz);

极数:3P、6P.

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304655967

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

TG SC 1 - □ / □P / 0 0
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 机械应急启动装置 (交流接触器)

(3) 设计序号

(4) 额定工作电流 (380V AC-3)

(5) 主触头极数

(6) 辅助常开触点个数:0:无

(7) 辅助常闭触点个数:0:无

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司