



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：A2024CCC0305-4465923
(任务编号)

产品名称：时控开关

型 号：KG316T-S

检测机构：浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）



<p>样品名称: 时控开关 型号: KG316T-S 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024-06-19 完成日期: 2024-07-09</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: KG316T-S; Ui: 380V; Uimp: 2.5kV; Ith: 20A; AC-15: Ue/Ie: AC250V/5A; AC-12: Ue/Ie: AC250V/20A; 防护等级: IP20 (操作面)</p>	
<p>主检: 张军强 签名:  日期: 2024-07-09</p>	 <p>浙江省高低压电器产品质量 量检验中心 2024 年 07 月 10 日</p>
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2024-07-10</p>	
<p>签发: 李 孟 签名:  日期: 2024-07-10</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p>