



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0307-4473456

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM7-125、TeM7-250


TeM7-125HU、TeM7-250HU

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2024CCC0307-4473456 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TeM7-125、TeM7-250 TeM7-125HU、TeM7-250HU 商 标: / 数 量: 15 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2024-06-24 完成日期: 2024-07-02	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM7-125、TeM7-250、TeM7-125HU、TeM7-250HU; Ui: 1250V; Uimp: 8kV; Ue: TeM7-125、TeM7-250: AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V; TeM7-125HU、TeM7-250HU: AC690V/800V; In: TeM7-125、TeM7-125HU: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; TeM7-250、TeM7-250HU: 125A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; AC380V/AC400V/AC415V: Ics: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型); Icu: 50kA(L 型); 85kA(M 型); 100kA(H 型); 150kA(S 型); 200kA(R 型); AC500V/AC550V: Ics: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型); Icu: 50kA(L 型); 50kA(M 型); 70kA(H 型); 70kA(S 型); 85kA(R 型); AC660V/AC690V: Ics: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 50kA(S 型); 50kA(R 型); Icu: 20kA(L 型); 20kA(M 型); 40kA(H 型); 50kA(S 型); 50kA(R 型); AC690V/800V: Ics: 30kA(M 型); 36.5kA(H 型); 50kA(S 型); Icu: 30kA(M 型); 50kA(H 型); 50kA(S 型); 选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz; 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 20; 极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭), 3P+N(四个保护极, N 极不可开闭), 4P(三个保护极, N 极可开闭), 4P; 产品适用于隔离 (3P+N 除外); 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;	
主检: 姚佩妮 签名:  日期: 2024-07-10	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2024-07-10	
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2024-07-10	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原认证情况见附页。	

附 页

序号	变更项目	变更前	变更后	
1	Ics、Icu 参数 变更	AC660V/AC690V: Ics: 80kA(R 型); Icu: 80kA(R 型);	AC660V/AC690V: Ics: 50kA(R 型); Icu: 50kA(R 型);	
2	In 变更	TeM7-125、TeM7-125HU: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、 80A、100A、125A; TeM7-250、TeM7-250HU: 125A、160A、180A、200A、225A、250A;	TeM7-125、TeM7-125HU: 10A 、16A、20A、25A、32A、40A、50A、 63A、80A、100A、125A; TeM7-250、TeM7-250HU: 125A、160A、180A、200A、225A、250A;	
产品认证情况:				
原证书编号		2024010307636452		
原报告检测机构		浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告编号	02401-1911900331-S 02401-2011922193-S 02401-2011922214-S 02401-2111921020-S 02401-22119Y21031-S 02401-22119Y21146-S
		浙江方圆检测集团股份有限公司 国家电器安全质量检验检测中心(浙江) (浙江方圆电气设备检测有限公司)		02402-24119Y22031-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。				