



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302661251

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TeH5-125; Ue: AC230V (1P), AC400V (2P、3P、4P); Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ie: 32A、63A、80A、100A、125A; Ith: 125A; Icw: 1.5kA/1s; Icm(峰值): 2kA; 使用类别: AC-22A; 适用频率: 50/60Hz; 防护等级: IP20; 极数: 1P、2P、3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302661251

证书附页：第 1 页 共 1 页

Te H 5 - 125
(1) (2) (3) (4)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 约定发热电流 (A)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司