



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307661249

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

TeB5LE-63, TeB5LE-63H: Uimp:4kV; Ui:690V; Ue:AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型; I Δ n: 30mA, 50mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型: AC 型; 额定剩余动作类型: 电子式; I Δ m=2kA; Ics=7.5kA; Icn=10kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极常通)、2P (带二个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极常通)、4P (带四个保护极); 2P、3P、4P 具备隔离功能, 1P+N、3P+N 不具备隔离功能

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 19 日 有效期至: 2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

