



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671849

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGC3-0911、TGC3-0920、TGC3-0902、TGC3-1211、TGC3-1220、TGC3-1202、
TGC3-1811、TGC3-1820、TGC3-1802、TGC3-0911N、TGC3-0920N、TGC3-0902N、
TGC3-1211N、TGC3-1220N、TGC3-1202N、TGC3-1811N、TGC3-1820N、
TGC3-1802N；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671849

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGC3-0911、TGC3-0920、TGC3-0902、TGC3-1211、TGC3-1220、TGC3-1202、
TGC3-1811、TGC3-1820、

TGC3-1802、TGC3-0911N、TGC3-0920N、TGC3-0902N、TGC3-1211N、
TGC3-1220N、TGC3-1202N、TGC3-1811N、TGC3-1820N、TGC3-1802N;

Ue: 见表格; Ie: 见表格; Ith: 见表格; Ui: 690V; Uimp: 6kV;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-3e、AC-4;

极数: 3P; 50/60Hz;

Us: AC24V、AC36V、AC42V、AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC230V、
AC240V、AC380V、AC400V、AC415V、AC440V;

配用辅助触头: 1NO1NC 或 2NO 或 2NC, Ith: 10A; AC-15: Ie/Ue: 1.6A/220V、
0.95A/380V; DC-13: Ie/Ue: 0.15A/220V;

外壳防护等级: IP20;

产品系列号		TGC3-09 TGC3-09N	TGC3-12 TGC3-12N	TGC3-18 TGC3-18N
约定发热电流 Ith (A)		25	25	32
额定 工作 电流 Ie (A)	AC220V/230V/240 V(AC-3、AC-3e)	9	12	18
	AC380V/400V (AC-3、AC-3e)	9	12	18
	AC415V (AC-3、AC-3e)	9	12	18
	AC440V (AC-3、AC-3e)	9	12	18
	AC500V (AC-3、AC-3e)	6.6	8.9	12
	AC660V/ 690V(AC-3、AC-3e)	6.6	8.9	12
	AC220V/230V (AC-4)	9	9	12
	AC380V/400V (AC-4)	9	9	12
	AC660V/690V(AC-4)	1.5	2	3.8
220V/230V; 380V/400V (AC-1)		25	25	32

型号解释:

TG	C	3	-	□□	□□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)企业特征代号						
(2)交流接触器						
(3)设计序号						
(4)AC-3 使用类别下 400V/415V 时的额定工作电流值, 即 09: 9A; 12: 12A; 18: 18A						
(5)内置辅助触头种类和对数, 即 11: 1NO+1NC; 20: 2NO; 02: 2NC; (可省略不写)						
(6)常规: 省略不写; 特殊功能: “N” 代表可逆接触器						

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司