



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673319

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

单磁式断路器

TGBMA-63C、TGBMA-63D、TGBMA-63HC、TGBMA-63HD、TGBKMA-63C、
TGBKMA-63D、TGBKMA-63HC、TGBKMA-63HD；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673319

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGBMA-63C、TGBMA-63D、TGBMA-63HC、TGBMA-63HD、TGBKMA-63C、TGBKMA-63D、TGBKMA-63HC、TGBKMA-63HD Ue: AC220V、230V、240V、230V/400V (1P); AC220V、230V、240V、380V、400V、415V(2P); AC380V、400V、415V(3P、4P); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 过电流脱扣类型: 电磁式; 分断能力: TGBMA-63C、TGBMA-63D、TGBKMA-63C、TGBKMA-63D: Icu: 6kA; Ics: 6kA; TGBMA-63HC、TGBMA-63HD、TGBKMA-63HC、TGBKMA-63HD: Icu: 10kA; Ics: 7.5kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极), 频率适用于: 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司