



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673381

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBKLG-32、TGBKLG-32H、TGBTLE-32、
TGBKLE-32M；； 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673381

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBKLG-32、TGBKLG-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M;

Uimp: 4kV; Ui: 690V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P、3P+N、4P);

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; C、D 型特性;

I Δ n: 集成: 15mA、30mA ((TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: 3P、3P+N、4P)、TGBKLG-32、TGBKLG-32H)、50mA、75mA、100mA、300mA; 分立: 30mA (TGBKLE-32、TGBKLE-

32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: 1P+N、2P); 电子式; I Δ m: 2000A;

TGBKLE-32、TGBKLG-32、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: Ics=Icn=6000A;

TGBKLE-32H、TGBKLG-32H: Ics=7500A, Icn=10000A;

极数: TGBKLE-32、TGBKLE-32H、TGBTLE-32、TGBKLE-32M: 1P+N (一个保护极, N 极

常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P;

TGBKLG-32、TGBKLG-32H: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司