



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673266

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
TGB3-125 、 TGB3-125H ； 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673266

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGB3-125、TGB3-125H; U_e : 220V/230V/240V(1P、2P(N极可开闭))、AC380V/400V/415V(2P、3P、4P(N极可开闭)、4P)、DC60V/110V/125V(1P外形)、DC125V/220V/250V(2P外形)、DC330V/375V(3P外形)、DC440/500V(4P外形); U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; I_n : 63A、80A、100A、125A; 选择性类别: A类; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: TGB3-125: $I_{cu}=I_{cs}$: AC6kA/DC10kA; TGB3-125H: AC: $I_{cu}=10kA$ 、 $I_{cs}=7.5kA$ 、DC: $I_{cu}=I_{cs}=10kA$; AC极数: 1P、2P(一个保护极, N极可开闭)、2P、3P、4P(三个保护极, N极可开闭)、4P; DC接线方式: 1P外形、2P外形、3P外形、4P外形; 适用于隔离用; 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头 OF3、报警触头 SD3(证书号: CQC23107394274): 1NO1NC; U_i : 690V; $I_{th}=6A$; AC-12: AC240V/6A、AC415V/3A; DC-12: DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A; 分励脱扣器(MX3) U_s : AC110V-415V、12DC、DC24V、DC48V、DC220V; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器(MN3) U_s : AC220V/230V/240V、AC380/400/415V; 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司