



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2024CCC0307-4443258



(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型号: TGW3-2000, TGW3-2000H
TGW3-2500, TGW3-2500H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称：万能式断路器 型 号：TGW3-2000,TGW3-2000H TGW3-2500,TGW3-2500H 商 标：TENGEN 样品数量：20 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-05-21,2024-05-31 完成日期：2024-07-17	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开 发区分公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页	
主检： 日期：2024-07-29	(检测机构名称、盖章) 2024 年 07 月 29 日
审核： 日期：2024-07-29	
签发： 日期：2024-07-29	
备注：无	

附页:

TGW3-2000,TGW3-2000H,TGW3-2500,TGW3-2500H

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue: AC380/400/415V,AC660/690V;

TGW3-2000,TGW3-2000H:

In:200A,250A,400A,500A,630A,800A,1000A,1250A,1600A,1900A,2000A;

TGW3-2500,TGW3-2500H:

In: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,1900A,2000A,2500A;

过电流脱扣器类型:电子式;

TGW3-2000:

Ue: AC380/400/415V

Icu: 70kA, Ics: 70kA, Icw: 66kA /1s;

Ue: AC660/690V

Icu: 50kA, Ics: 50kA, Icw:50kA/1s;

TGW3-2000H:

Ue: AC380/400/415V

Icu: 80kA, Ics: 80kA, Icw:66kA /1s;

Ue: AC660/690V

Icu: 65kA, Ics: 65kA, Icw:50kA/1s;

TGW3-2500:

Ue: AC380/400/415V

Icu: 80kA, Ics: 80kA, Icw: 66kA /1s;

Ue: AC660/690V

Icu: 65kA, Ics:65kA, Icw:55kA/1s;

TGW3-2500H:

Ue: AC380/400/415V

Icu: 85kA, Ics: 85kA, Icw:85kA /1s;

Ue: AC660/690V

Icu: 65kA, Ics: 65kA, Icw:65kA/1s;

选择性类别:B类;额定频率:50/60Hz;

极数:3P,4P;适用于隔离;

配用的辅助触头(CCC证书编号: 2024010305655834):

3NO3NC, 4NO4NC, 5NO5NC, 6NO6NC

Ui:400V;Uimp:2.5kV;lth:16A;

AC-12:Ue/Ie:AC380V/16A;

DC-12:Ue/Ie:DC250V/5A

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901- A2024CCC0307-4443258
首页	√	2	00901- A2024CCC0307-4443258
报告组成	√	1	00901- A2024CCC0307-4443258
安全型式试验报告	√	123	00901- A2024CCC0307-4443258
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验