



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM 申请

申请编号: A2024CCC0303-4506642


产品名称: 接触器式继电器

型 号: TGJA-22M、TGJA-40M、TGJA-31M、
TGJA-04M、TGJA-13M

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院

国家低压电器检测重点实验室



样品名称：接触器式继电器 型号规格：TGJA-22M、TGJA-40M、TGJA-31M、TGJA-04M、TGJA-13M 商 标：/ 样品数量：2 只 样品来源：送样 收样日期：2024-08-07 完成日期：2024-08-09		委 托 人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者（制造商）：浙江天正电气股份有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业：浙江科朔电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市翁垟街道后西工业区温州意华接插件股份有限公司园区H 栋五层																									
试验结论：原获证(2024010303648266)产品依据 GB/T14048.5-2017 检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，送样样品与原获证(2024010303648266)产品，产品描述一致、内部结构一致。																											
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGJA-22M、TGJA-40M、TGJA-31M、TGJA-04M、TGJA-13M； Uimp: 6kV；Ui: 690V；Ith: 10A； AC-15: Ue/Ie=AC380V/0.95A；DC-13: Ue/Ie= DC220V/0.15A； 防护等级：IP20(操作面)																											
主检：尚 源 签名  日期：2024-08-09		 浙江省检验检疫科学技术研究院 国家低压电器检测重点实验室 2024年8月9日																									
审核：胡乐晨 签名  日期：2024-08-09																											
签发：吴献东 签名  日期：2024-08-09																											
备 注	<table><tr><td>ODM 申请认证</td><td>母证书</td><td>ODM 申请</td></tr><tr><td>委托人、制造商名称</td><td>浙江科朔电气有限公司</td><td>浙江天正电气股份有限公司</td></tr><tr><td>委托人、制造商地址</td><td>浙江省乐清市柳市镇浹西村</td><td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td></tr><tr><td>型号</td><td>KJ1-22、KJ1-40、KJ1-31、KJ1-04、KJ1-13</td><td>TGJA-22M、TGJA-40M、TGJA-31M、TGJA-04M、TGJA-13M</td></tr><tr><td>母证书编号</td><td colspan="2">2024010303648266</td></tr><tr><td>母证书检测机构</td><td colspan="2">温州海关综合技术服务中心</td></tr><tr><td colspan="3">说明：本试验报告引用编号为“19101-DW220286”的报告，仅修改了委托人和制造商名称、地址及产品型号，产品底座颜色改为黑色，材料不变，其余所有参数均一致，产品无变化。此描述报告须与母报告试验部分合并使用方为有效。</td></tr><tr><td colspan="3">样品编号：#1: TGJA-13M, Us: AC220V, 50/60Hz; #2: TGJA-13M, Us: DC24V</td></tr></table>			ODM 申请认证	母证书	ODM 申请	委托人、制造商名称	浙江科朔电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司	委托人、制造商地址	浙江省乐清市柳市镇浹西村	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	型号	KJ1-22、KJ1-40、KJ1-31、KJ1-04、KJ1-13	TGJA-22M、TGJA-40M、TGJA-31M、TGJA-04M、TGJA-13M	母证书编号	2024010303648266		母证书检测机构	温州海关综合技术服务中心		说明：本试验报告引用编号为“19101-DW220286”的报告，仅修改了委托人和制造商名称、地址及产品型号，产品底座颜色改为黑色，材料不变，其余所有参数均一致，产品无变化。此描述报告须与母报告试验部分合并使用方为有效。			样品编号：#1: TGJA-13M, Us: AC220V, 50/60Hz; #2: TGJA-13M, Us: DC24V		
	ODM 申请认证	母证书	ODM 申请																								
	委托人、制造商名称	浙江科朔电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司																								
	委托人、制造商地址	浙江省乐清市柳市镇浹西村	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区																								
	型号	KJ1-22、KJ1-40、KJ1-31、KJ1-04、KJ1-13	TGJA-22M、TGJA-40M、TGJA-31M、TGJA-04M、TGJA-13M																								
	母证书编号	2024010303648266																									
	母证书检测机构	温州海关综合技术服务中心																									
	说明：本试验报告引用编号为“19101-DW220286”的报告，仅修改了委托人和制造商名称、地址及产品型号，产品底座颜色改为黑色，材料不变，其余所有参数均一致，产品无变化。此描述报告须与母报告试验部分合并使用方为有效。																										
样品编号：#1: TGJA-13M, Us: AC220V, 50/60Hz; #2: TGJA-13M, Us: DC24V																											