



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653072

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器底座

RT18GS-PV 熔断器支持件的额定电压 U_n : DC1500V; 熔断器支持件的额定电流 I_n : 35A; 额定分断能力(熔断体) I_t : 33kA; 极数: 1P.

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 13 日 有效期至: 2029 年 07 月 04 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

