



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0302-4463282
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型号: TGHX3S-63P/4M、TGHX3S-63P/3M

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司




产品名称: 隔离开关	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型号: TGHX3S-63P/4M、TGHX3S-63P/3M	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商标: /	生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司
数量: 11	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
收样日期: 2024-07-05	生产企业: 浙江天正智能电器有限公司
完成日期: 2024-07-23	生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
样品来源: 企业送样	


试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGHX3S-63P/4M、TGHX3S-63P/3M; U_i : 1100V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 63A; TGHX3S-63P/4M: U_e : DC480V、DC600V; I_e : DC-PV1: 50A (DC600V); DC-PV2: 32A (DC600V)、45A (DC480V); TGHX3S-63P/3M: U_e : DC480V、DC600V、DC800V、DC1000V、DC1100V; I_e : DC-PV1: 50A (DC600V)、40A (DC800V)、30A (DC1000V)、23A (DC1100V); DC-PV2: 45A (DC480V)、32A (DC600V)、20A (DC800V)、12.5A (DC1000V)、8.5A (DC1100V); I_{cw} : 0.76kA/1s; I_{cm} : 1.4kA; 使用类别: DC-PV1、DC-PV2; 接线方式: 3P 外形、4P 外形 (详见直流接线图); 外壳防护等级: IP20(除接线端子外);

主检: 朱琳 签名:  日期: 2024-08-19

审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-08-20

签发: 马琳 签名:  日期: 2024-08-20



备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断——Y图

变更信息	变更前	变更后
[18]GHX3S-63P/4M型增加三正共负接线方式	两层串联	两层串联、三正共负
原证书编号	2024010302638855	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1CY231273、C-06801-1CY230796

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效