



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682492

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器
TGM2LC-125L;TGM2LC-125M;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 26 日 有效期至：2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307682492

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGM2LC-125L;TGM2LC-125M;

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Uc: AC400V;

In: 63A(Ir: 25A、32A、40A、50A、63A 可调);

125A(Ir: 65A、80A、100A、125A 可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: L 型: 25kA; M 型: 35kA;

Icu: L 型: 35kA; M 型: 50kA;

Icw: 1.5kA/1s;

$I\Delta n$: 30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、400mA、500mA、
600mA、700mA、

800mA、1000mA+OFF (任选档位组合, 可调);

额定剩余动作类型: AC 型(延时型,非延时型, 可调, $I\Delta n=30mA$ 时为非延时);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

剩余接通和分断能力($I\Delta m$): 25%Icu;

选择性类别: A 类;

极数: 3P+N(三个保护极, N 极常通);

不适用于隔离

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司