



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302682494

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TGHD□-□/□□; Ue: AC415V/690V/800V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 1000A;
Ie: 800A、1000A; Icw: 12kA/1s; Icm(峰值): 24kA; 使用类别:
AC-20A/AC-21B(13N/13NBX); 极数: 3P, 型号解释见附页;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302682494

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

TG HD □ - □ / □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①TG: 企业特征代号

②HD: 隔离开关

③□: 设计代号 13N: 中央杠杆操作; 13NBX: 中央杠杆旋转操作; 11N: 中央手柄操作

④□: 额定工作电流 (A) : 800、1000

⑤□: 极数 (3-3P)

⑥□: “8”表示板前接线 (11N) ; “1”表示带灭弧罩, “0”表示无灭弧罩 (13N) ;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司