

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2024000301008692

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：固定式低压开关柜
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 7251.2-2023；GB/T 7251.8-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-08-14
自我声明地点：温州市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2024000301008692

产品系列、型号、规格:

型号: GGD 额定电压 (U_n): 400V、380V 额定绝缘电压 (U_i): 800V 额定频率 (f_n): 50Hz 主母线的额定电流 (I_nA): 4000A ~ 1600A 主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 80kA 户内型 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-08-14
自我声明地点: 温州市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。