



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680248

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM3-125C、TGM3-125E、TGM3-125N、TGM3-125L、TGM3-125S、TGM3-125M、
TGM3-125H、TGM3-125R；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307680248

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGM3-125C、TGM3-125E、TGM3-125N、TGM3-125L、TGM3-125S、TGM3-125M、
TGM3-125H、TGM3-125R;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; 50/60Hz;

In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

AC380/400/415V: C 型: Ics: 36kA、Icu: 36kA; E 型: Ics: 40kA、Icu: 40kA;

N 型: Ics: 40kA、Icu: 50kA; L 型: Ics: 50kA、Icu: 50kA;

S 型: Ics: 50kA、Icu: 70kA; M 型: Ics: 70kA、Icu: 70kA;

H 型: Ics: 70kA、Icu: 100kA; R 型: Ics: 100kA、Icu: 100kA;

脱扣级别: 16A、20A、25A、32A: 10; 40A、50A、63A、80A、100A、125A:
20;

选择性类别: A 类; 极数: 3P、4P、3P+N; 适用于隔离 (3P+N 除外)

配用的辅助触头 OF3M12, 报警触头 SD3M12: 1NO1NC、2NO2NC;

Ui: 690V; Ith: 5A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司