



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680236

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM1NE-1250M,TGM1NE-1250H,TGMKE-1250M,TGMKE-1250H,TGMGE-1250M
,TGMGE-1250H,TGMHE-1250M,TGMHE-1250H,TGM1E-1250M,TGM1E-1250H,T
GM3E-1250M,TGM3E-1250H; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307680236

证书附页: 第 1 页 共 4 页

TGM1NE-1250M,TGM1NE-1250H,TGMKE-1250M,TGMKE-1250H,TGMGE-1250M,TGMGE-1250H,

TGMHE-1250M,TGMHE-1250H,TGM1E-1250M,TGM1E-1250H,TGM3E-1250M,TGM3E-1250H

Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue:AC380/400/415V,AC500/550V,AC660/690V;

In:800A(Ir:315A ~ 800A 可调 +OFF),1000A(Ir:400A ~ 1000A 可调 +OFF),1250A(Ir:500A~1250A 可调+OFF);

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics: AC380/400/415V: M 型:70kA; H 型:70kA;

AC500/550V: M 型:30kA; H 型:40kA;

AC660/690V: M 型:20kA; H 型:20kA;

Icu: AC380/400/415V: M 型: 70kA; H 型: 100kA;

AC500/550V: M 型:40kA; H 型:50kA;

AC660/690V: M 型:20kA; H 型:30kA;

Icw: AC380/400/415V,AC500/550V,AC660/690V: M 型:20kA/1s;H 型:20kA/1s;

选择性类别: B 类;

适用频率:50/60Hz;

极数: 3P (3 个保护极,适用于隔离);

3P+N /A 型 (3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);

4P /B 型 (3 个保护极, N 极可开闭,适用于隔离);

4P /C 型 (4 个保护极, N 极可开闭,适用于隔离);

3P+N /D 型 (4 个保护极, N 极常通,不适用于隔离);

配用的辅助触头:种类和对数: 辅助触头 OF-M、

报警触头 SD-M;1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC;

Ith: 6A;Ui:690V;Uimp:4kV;

AC-15:AC380/400/415V/1A;DC-13:DC110/220/250V/0.15A

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器: Us:AC220/230V/240V,AC380/400/415V,50Hz/60Hz;

电动操作机构: Us: AC220V/230V/240V,AC380V/400/415V,50Hz/60Hz;

过 载 报 警 不 脱 扣 附 件 控 制 电 源 电

压:Us:AC220/AC230/240V,AC380/400/415V,50Hz/60Hz;DC24V。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680236

证书附页：第 2 页 共 4 页

通讯模块 (电子分励报警附件) 控制电源电压:Us:AC220/AC230/240V,AC380/400/415V,50Hz/60Hz; DC24V;

型号解释:

TG	M	□	E	-	□	□	□	/	□	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(1) 企业特征代号 (2) 塑料外壳式断路器 (3) 设计序号 (见注 1) (4) E: 电子式 (5) 电流段 (A) (见注 2) (6) 短路分断能力级别 (见注 3) (7) 操作方式代号 (见注 4) (8) 极数代号 (见注 5) (9) 脱扣方式代号 (见注 6) (10) 附件代号 (见注 7) (11) 用途代号 (见注 8) (12) 3N、4P 产品 N 极代号 (见注 9) (13) 预付费代号 (见注 10) (14) 过载报警不脱扣代号 (见注 11) (15) 控制器功能代号 (见注 12) (16) 安装方式 (见注 13)																

设计序号 (注 1)	型号解释	代号	设计序号 (注 2)	型号解释	代号
	工业渠道	1		1250AF	1250
	分销渠道	1N、3			
	工民建渠道	K			
	工控渠道	G			
	五交化渠道	H			
短路分断 能力级别 (注 3)	型号解释	代号	操作方式 代号 (注 4)	型号解释	代号
	较高分断型	M		手柄直接操作	无
	高分断型	H		转动手柄操作	Z
极数代号 (注 5)			脱扣方式 代号 (注 6)	电动操作	P
	型号解释	代号		型号解释	代号
	三极	3		电子式	3
	三极四线	3N			
	四极	4			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680236

证书附页：第 3 页 共 4 页

附件代号 (注 7)	附件种类		代号		
	无		00		
	报警触头		08		
	分励脱扣器		10		
	辅助触头		20		
	欠电压脱扣器		30		
	分励脱扣器、辅助触头		40		
	欠电压脱扣器、分励脱扣器		50		
	二组辅助触头		60		
	欠电压脱扣器、辅助触头		70		
	分励脱扣器、报警触头		18		
	辅助触头、报警触头		28		
	欠电压脱扣器、报警触头		38		
	分励脱扣器、辅助触头、报警触头		48		
	二组辅助触头、报警触头		68		
	欠电压脱扣器、辅助触头、报警触头		78		
用途代号 (注 8)	型号解释		预付费代 号(注 10)	型号解释	
	配电用保护			没有预付费	
3 N、4P 产品 N 极 代号(注 9)	型号解释			代号	
	N 极无过电流脱扣器, 且 N 极常通			A	
	N 极无过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分)			B	
	N 极有过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分)			C	
	N 极有过电流脱扣器, 且 N 极常通			D	
过载报警 不脱扣代 号(注 11)	型号解释		代号		
	无报警不脱扣		无		
	有报警不脱扣		III		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680236

证书附页：第 4 页 共 4 页

控制器 功能代 号（注 12）	型号解释		代号	备注
	四旋钮控制器		无	TGM1NE-1250M、TGM1NE-1250H
	五旋钮控制器（中性极保护型）		E1	TGMKE-1250M、TGMKE-1250H
	无旋钮控制器（通讯型）		E2	TGMGE-1250M、TGMGE-1250H
	五旋钮控制器（接地保护型）		E3	TGMHE-1250M、TGMHE-1250H
	六旋钮控制器		无	TGM1E-1250M、TGM1E-1250H
安装方 式（注 13）	型号解释		代号	
	固定式板前		无	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司