



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681358

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

TGLD-100, TGQKP-100; Ue: AC400V; Ui: 690V (主回路), 400V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路), 4kV (控制回路); Ith: 100A; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33B; Icm(峰值): 13.6kA; Icw: 8kA/30ms; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681358

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

TG □ - 100 / □ □

① ② ③ ④ ⑤

① TG: 企业特征代号

② 销售代号: (LD、QKP)

③ 约定发热电流 (A): 100

④ 极数: 3P: 3 极; 4P: 4 极

⑤ 控制器代号: 无代号为基本型; A 为经济型; B 为标准型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司