



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302682495

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组

HH15(QSA)-800;HH15(QSA)-1000; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415/690V; Ith: 800A,1000A; Ie: 800A,1000A; Iq: 50kA; 使用类别:AC-23B/AC-22B; 极数:3P; 适用频率: 50Hz; 配用的辅助触头:1NO1NC,2NONC; Ui:660V; Uimp:2.5kV; Ith:6A; AC-13: Ue/Ie:AC380V/6A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/6A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 26 日 有效期至：2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

