



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681346

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TGMD-125；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307681346

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGMD-125

Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400/415V;

In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

Ics: 15kA; Icu: 25kA; 脱扣级别:10 (仅适用于电动机保护型);

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类;

极数: 2P、3P、3P+N (A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 3 个保护极, N 极常通带

保护)、4P (B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭); 2P、3P、

4P: 适用于隔离用; 3P+N: 不适用于隔离用;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A, AC-15:380V/0.3A, DC-13:220V/0.15A;

配用的报警触头:1NO1NC; Ith:3A, AC-15:380V/0.3A, DC-13:220V/0.15A。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司