



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681354

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGLD-160、TGQKP-160; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 160A; Ie: 100A, 125A, 140A, 160A; 使用类别: AC-33B; Icm(峰值): 17kA; Icw: 10kA/1s; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制回路: Uimp: 4kV; Ui: 400V; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681354

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG□ - □ / □

① ② ③ ④

① TG：企业特征代号

② 设计序号：(LD、QKP 根据不同的销售渠道来命名)

③ □：约定发热电流 (A) 160

④ □：极数 3P：3 极；4P：4 极

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司