



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680240

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器
TGM2ALC-400M; TGM2ALC-400H; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307680240

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGM2ALC-400M; TGM2ALC-400H; U_{imp} : 8kV; U_i : 1000V; U_e : AC400V;
 I_n : 400A(I_r : 160A、200A、225A、250A、315A、350A、400A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; M 型: I_{cu} : 65kA、 I_{cs} : 42kA; H 型: I_{cu} : 85kA、 I_{cs} : 65kA;
 I_{cw} : 5kA/1s; $I_{\Delta n}$: 30mA (仅非延时型)、50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF(可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s(仅延时型); 极数: 3P+N(3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离); 配用的辅助触头: OF; 2NO2NC; U_{imp} : 4kV; U_i : 690V; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.3A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司